

Вр ИО ОЧС Мургукского района
Капитану гражданской защиты Акназарову Н.У.
От КГУ «Дмитриевская общеобразовательная основная школа»
Мургукского района

Информация

Довожу до вашего сведения, что в рамках профилактического контроля системы пожарной безопасности школы были выявлены следующие нарушения:

1. Не заполняется специальный журнал проверок наличия и соответствия первичных средств пожаротушения.
2. Двери на пути эвакуации открывавшиеся не по направлению выхода из здания.
3. Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии
4. Не производится техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а так же в случаях отказа работы этих систем и установок с целью определения возможности их дальнейшего использования. (Предписание №22 от 13.05.2024 г.)


По устранению замечаний:

На данный момент выполнены следующие работы по устранению нарушений:

1. Заполняется специальный журнал проверок наличия и соответствия первичных средств пожаротушения.
2. Двери на пути эвакуации, открывавшиеся не по направлению выхода, демонтированы.
3. Система АПС на текущий момент находится в рабочем состоянии.
4. Выполнены техническое освидетельствование и ремонтные работы по определению и исправлению неисправностей системы АПС.

Приложение 1 – фототаблица

ИО директора школы:



Мысник Н.Г.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР ДЕПАРТАМЕНТІ
МӨРТӨХ АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ
ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МӘУКЕМЕСІ

Кіріс № 208
парақтар
« 12 » 08 2024 ж.

№ нарушение	Фотоотчет об устранении
1	
2	
3-4	